

1. **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ**
2. **Συσκευές ή Συστήματα Προστασίας που προορίζονται για χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες Οδηγία 2014/34/ΕΚ**
3. **Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΚ: ITS14ATEX58017X Έκδοση 5**
4. **Προϊόν:** ANTLIA ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ HELIX 6000
5. **Κατασκευαστής:** Dover Fueling Solutions UK Ltd
6. **Διεύθυνση:** Unit 3 Baker Road, Dundee, DD5 3RT, Scotland, UK.
7. Το εν λόγω προϊόν καθώς και οιαδήποτε αποδεκτή απόκλιση αυτού καθορίζονται στον πίνακα του παρόντος πιστοποιητικού και στα αναφερόμενα σε αυτόν έγγραφα.
8. Η Υπηρεσία Δοκιμών & Πιστοποίησης Intertek Testing & Certification Limited, με Αριθμό Κοινοποιημένου Οργανισμού 0359 δυνάμει του Άρθρου 17 της Οδηγίας 2014/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, πιστοποιεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας αναφορικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, συμφώνως προς τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/34/ΕΚ, τα Πιστοποιητικά Εξέτασης Τύπου ΕΚ που καλύπτονται από την οδηγία 94/9/ΕΚ και ισχύουν πριν από την ημερομηνία ισχύος της Οδηγίας 2014/34/ΕΚ (20 Απριλίου 2016) ισχύουν σαν να εκδόθηκαν δυνάμει της Οδηγίας 2014/34/ΕΚ. Νέες εκδόσεις των εν λόγω Πιστοποιητικών Εξέτασης Τύπου ΕΚ καθώς και Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά αυτών δύνανται να εξακολουθούν να φέρουν τον αρχικό αριθμό πιστοποιητικού, το οποίο είχε εκδοθεί πριν από την 20^η Απριλίου 2016. Ο έλεγχος και τα αποτελέσματα των δοκιμών καταγράφονται στις υπ' αριθμόν G101366655 (Απρίλιος 2014), G101885090 (Δεκέμβριος 2014), 102540108LHD-001 (Αύγουστος 2016) και 103426516CHE-002 (Απρίλιος 2018) εμπιστευτικές αναφορές της Intertek.
9. Η συμμόρφωση προς τις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας, εξαιρουμένων των αναγραφόμενων στον Πίνακα του παρόντος πιστοποιητικού υπό στοιχείο 16 απαιτήσεων, έχει εξασφαλισθεί με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα EN 13617-1:2012, EN 14678-1:2013 και, ενδεικτικά, EN 1127-1:2011.
10. Στην περίπτωση κατά την οποία η ένδειξη «X» τίθεται μετά τον αριθμό του πιστοποιητικού, υποδηλώνεται ότι το προϊόν υπόκειται στις καθοριζόμενες στον πίνακα του παρόντος πιστοποιητικού Ειδικές Συνθήκες για Ασφαλή Χρήση.
11. Το εν λόγω Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ αφορά μόνο τον σχεδιασμό και την κατασκευή του συγκεκριμένου προϊόντος. Περαιτέρω απαιτήσεις της Οδηγίας θα εφαρμόζονται τόσο για την διαδικασία κατασκευής όσο και για την προμήθεια του εν λόγω προϊόντος. Οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό.
12. Η σήμανση του προϊόντος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:



II 2 G

[υπογραφή]

R J Smith

Υπεύθυνος Πιστοποίησης

16 Απριλίου 2018

Intertek Testing & Certification Limited

[διεύθυνση] Intertek House, Cleve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SA

Τηλ.: + 44 (0)1372 370900 Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +44 (0)1372 370977

www.intertek.com

Αριθμός Μητρώου 3272281 Καταστατική Έδρα: [διεύθυνση] Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood, Essex, CM14 5NQ.

Σελίδα 1 από 11

Το παρόν πιστοποιητικό καθώς και οι πίνακες αυτού δύνανται να αναπαραχθούν αποκλειστικά και μόνο εν όλω κι άνευ ουδεμίας τροποποίησης και υπόκεινται στους Όρους και στις Προϋποθέσεις Δοκιμών & Πιστοποίησης της Intertek προκειμένου για την Χορήγηση Πιστοποίησης.