

- 1 **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ**
- 2 Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες Οδηγία 94/9/EK
- 3 Αριθμός Πιστοποιητικού: **Sira 12ATEX9369X** Έκδοση: **2**
- 4 Συσκευή: **Αντλίες Υγρού Καυσίμου Helix 2000, 4000 και Helix 5000**
- 5 Αιτών: **Wayne Fuelling Systems Sweden AB** **Dresser Industria e Comercio Ltda**
- 6 Διεύθυνση: **Hanogatan 10** **Divisao Wayne**
SE-211 24 Malmo **126 Higienopolis**
Sweden **Estrada do Timbo**
Rio de Janeiro - RJ
Brazil
- 7 Η εν λόγω συσκευή καθώς και οιαδήποτε αποδεκτή απόκλιση αυτής καθορίζονται στον πίνακα του παρόντος πιστοποιητικού και στα αναφερόμενα σε αυτόν έγγραφα.
- 8 Η Υπηρεσία Πιστοποίησης Sira, με Αριθμό Κοινοποιημένου Οργανισμού 0518 δυνάμει του Αρθρου 9 της Οδηγίας 94/9/EK της 23ης Μαρτίου 1994, πιστοποιεί ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας αναφορικά με τον σχεδιασμό και την κατασκευή συσκευών που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, συμφώνως προς τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας. Ο έλεγχος και τα αποτελέσματα των δοκιμών καταγράφονται στις εμπιστευτικές αναφορές που αναφέρονται στο Τμήμα 14.2.
- 9 Η συμμόρφωση προς τις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας, εξαιρουμένων των αναγραφόμενων στον πίνακα του παρόντος πιστοποιητικού, έχει εξασφαλισθεί με τη συμμόρφωση προς τα κάτωθι έγγραφα:
EN 13617-1:2012
Η ανωτέρω λίστα ενδέχεται να αναφέρεται σε πρότυπα τα οποία καιτοι δεν εμπίπτουν στο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης, όπως αυτό καθορίζεται από την Υπηρεσία Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), έχουν προστεθεί μέσω του ευέλικτου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης από την Sira, το οποίο είναι διαθέσιμο κατόπιν σχετικού αιτήματος.
- 10 Στην περίπτωση κατά την οποία η ένδειξη «X» τίθεται μετά τον αριθμό του πιστοποιητικού, υποδηλώνεται ότι η συσκευή υπόκειται στις καθοριζόμενες στον πίνακα του παρόντος πιστοποιητικού ειδικές συνθήκες για ασφαλή χρήση.
- 11 Το εν λόγω πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ αφορά μόνο τον σχεδιασμό και την κατασκευή της συγκεκριμένης συσκευής. Περαιτέρω απαιτήσεις της παρούσας Οδηγίας θα εφαρμόζονται τόσο για την κατασκευή όσο και την προμήθεια της εν λόγω συσκευής εφόσον κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση.
- 12 Η σήμανση της συσκευής θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:



II 2 G
EN 13617-1
Ta = -40° C to + 60° C

[υπογραφή]

Αριθμός Έργου

70008629

A C Smith

Διαχειριστής Πιστοποίησης

Το παρόν πιστοποιητικό καθώς και οι πίνακες αυτού
δύνανται να αναπαραχθούν αποκλειστικά και μόνο
εν όλω κι άνευ ουδεμίας τροποποίησης.

Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Sira

[διεύθυνση]

Rake Lane, Eccleston, Chester, CH4 9JN, England

Τηλ.: +44 (0) 1244 670900

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +44 (0) 1244 681330

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email): info@siracertification.comΠαγκόσμιος Ιστός: www.siracertification.com